

Kwaliteitsverklaring  
volgens NEN-EN 13141-7  
t.b.v. berekening NTA 8800  
Energieprestatie voor woningen en woongebouwen  
Bepalingsmethode

Technische specificatie:

## Brink Flair 200NL

CE markering : ja  
Maximaal debiet : 225 m<sup>3</sup>/h bij 250Pa  
Referentiedebiet : 157 m<sup>3</sup>/h (70% van Q<sub>v</sub> lucht;max)  
Jaar introductie : 2021

$\eta_{wtw}$ ; inclusief dissipatie	92,3%	EN13141-7
Constant Flow	ja	
Type bypass	100%	
Automatische passieve koeling	ja	Overrulen vraagsturing bij geopende bypass
Koudeterugwinning	ja	bypass blijft gesloten bij $T_{van\_buiten} > T_{van\_binnen}$
$P_{el}$ , nom. Bij 100 Pa	$P_{el} = 1,4983 * 10^{-2} * Qv; nom^2 - 2,2563 * 10^{-1} * Qv; nom + 1,7039 * 10^1$ Q <sub>v</sub> in dm <sup>3</sup> /s	

TZWL report M.80.05.326.BD

Staphorst, 29-06-2021



K. ter Horst  
Manager R&D